

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

- wykaz czynności wg DTR

1. Sprężarka śrubowa ALUP Largo 110 nr: API 177272 1.1.

1.1. Przegląd typu „A” wykonywany co 2000h pracy (nie rzadziej niż raz w roku)

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtra ów oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Smarowanie łożysk silnika głównego
- Czyszczenie chłodnic (bez demontażu)
- Sprawdzenie połączeń elektrycznych
- Sprawdzenie działania spustu kondensatu
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udrożnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora
- Oczyszczenie mat filtracyjnych

1.2. Przegląd typu „B” wykonywany co 6000h pracy (nie rzadziej niż raz na dwa lata)

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtrów oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Wymiana separatora oleju
- Wymiana mat filtracyjnych powietrza chłodzącego sprężarkę
- Smarowanie łożysk silnika głównego
- Czyszczenie chłodnic(y) bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń elektrycznych
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udrożnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego

- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora

1.3 Przegląd typu „C” wykonywany co 12 000h pracy (nie rzadziej niż raz na trzy lata)

Lista czynności serwisowych:

- Wymiana oleju
- Wymiana filtrów oleju
- Wymiana filtra powietrza
- Wymiana separatora oleju
- Wymiana mat filtracyjnych powietrza chłodzącego sprężarkę
- Smarowanie łożysk silnika głównego
- Czyszczenie chłodnic(y) bez demontażu
- Sprawdzenie połączeń elektrycznych
- Regeneracja zaworu wlotowego
- Regeneracja zaworu minimalnego ciśnienia
- Regeneracja zaworu zwrotnego
- Wymiana zaworu termostatycznego
- Sprawdzenie działania linii skaweningowej - udrożnienie
- Pomiar ciśnień
- Pomiar prądów
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie działania układu kontrolno pomiarowego
- Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń termicznych
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności układu olejowego
- Sprawdzenie cykli dociążenia/odciążenia
- Sprawdzenie wydmuchu powietrza przy pracy w odciążeniu
- Sprawdzenie wentylatora

2. Osuszacz AD1300 nr: APF231113 + Filtracja sieciowa

2.1. Przegląd typu „A” wykonywany co 4000h pracy (nie rzadziej niż raz w roku)

Lista czynności serwisowych:

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych
- Sprawdzenie nastaw sterownika
- Sprawdzenie szczelności układu powietrznego
- Sprawdzenie szczelności obudowy filtra sieciowego
- Sprawdzenie działania pływakowego zaworu spustu kondensatu
- Wymiana tłumików – 2szt
- Wymiana wkładów filtra sieciowego wstępnego C – 1szt
- Wymiana wkładów filtra sieciowego dokładnego G – 1szt

- Wymiana wkładów filtra sieciowego odpylającego S – 1szt
- Wymiana wkładów separatora kondensatu OWSX – 1kpl
- Regeneracja spustów kondensatu LD200 – 2kpl
- Regeneracja spustu kondensatu Beko – 1kpl