

Wałbrzych, dn. 19.04.2021r.

zapytania nr 2 dotyczące

zapytania ofertowego pn:

„Dostawa i instalacja 1 szt. kontenera technicznego dla potrzeb Utrzymania Ruchu (powtórzony)”

1. : "Proszę o informację czy kontener ma być podpięty do agregata na zewnętrznej ścianie budynku ZSiZO ? Czy sami Państwo go podepną?"

- klimatyzator powinien być zainstalowany w kontenerze i podpięty do agregatu na ścianie zewnętrznej budynku - przez dostawcę, (to jest te 8 m w opisie).

PREZES ZARZADU
Bogdan Stanek