

Wałbrzych, dn. 20.04.2021r.

zapytania nr 3 dotyczące

zapytania ofertowego pn:

„Dostawa i instalacja 1 szt. kontenera technicznego dla potrzeb Utrzymania Ruchu (powtórzony)”

1. : "Czy jest możliwe zastosowanie do izolacji cieplnej kontenera pianki poliuretanowej PIR (płyty warstwowe), a nie jak zawarto w opisie wełny mineralnej?"

- tak dopuszczamy, pod warunkiem właściwej izolacji termicznej.

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Starek