



MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Kolejowa 4, tel. 74 665-00-61, e-mail: biuro@mzuk.com.pl

Wałbrzych 17.06.2020r.

ZP/ 1365 /2020

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Wykonanie PFU dla zadania pn: „Hermetyzacja procesu dojrzewiania odpadów poprzez budowę hali na placu dojrzewiania na terenie Instalacji Komunalnej przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu” w ramach tworzenia systemu pn. „Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym”.

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pyt. 1. Prosimy o podanie powierzchni placu ob. nr 7 a i powierzchni placu –ob. nr 7 b każdego z osobna, ponieważ są zlokalizowane w dwóch różnych miejscach wg załącznika nr 1 i zał. nr 2 dołączonego do zapytania ofertowego.
Odp. 1. Plac 7b+6b ma pow. 2900 m². Plac 7a bez obiektu 5 ma pow. 2 800 m².

Pyt.2. Proszę o podanie z jakiej nawierzchni są uszczelnione place ob. nr 7 a i ob. nr 7 b oraz w jaki sposób są odwodnione (kierunek spływu) , a także do jakiego zbiornika są odprowadzane lub do jakiej kanalizacji.

Odp. 2. Place są o nawierzchni betonowej warstwa 15 cm + folia +warstwa 27 cm. Odwodnienie jest prowadzone do wpustów ulicznych zlokalizowanych wzdłuż krawężników i kanalizacją technologiczną do zbiornika odcieków obiekt nr 10

Pyt.3. Czy po zadaszeniu placów dojrzewiania ob. nr 7 a i ob. nr 7 b będzie możliwość skierowania wód opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej czy należy przewidzieć zbiornik na wody deszczowe.

Odp.3. Nie ma możliwości ujęcia wód opadowych z dachów. Również nie ma miejsca na zbiornik wód deszczowych. Zamiarem PFU jest hala i odprowadzenie powietrza z hali do biofiltra kontenerowego.

Pyt.4. W jakiej konstrukcji należy zadaszyć place dojrzewiania: namiotowa, która nie jest w stu procentach szczelna, czy w stalowej zdecydowanie szczelnej ale droższej ze względu na korozję jaka powstaje z odpadów dojrzewiających w wyniku procesu

Odp.4. ze względów ekonomicznych prawdopodobnie hala namiotowa

Pyt.5. Czy w nowych halach należy zaprojektować instalację do oczyszczania powietrza podprocesowego zgodnie z obowiązującymi BAT-ami zakończoną biofiltrem i płuczka.

Odp.5. powietrze procesowe ma być wyciągane do biofiltra. Zapytanie dotyczy wykonania dwóch koncepcji – jedna na placu 7a, druga na placu 7b+6b. PFU będzie dotyczyć jednej wybranej koncepcji.

Pyt.6. Jaka ilość (podać w tonach/rok) i rodzaj odpadów (proszę podać kody odpadów) będzie dojrzewać na placu ob. nr 7 a i placu ob. nr 7 b po ich zadaszeniu.

Odp.6. do dojrzewiania będą kierowane odpady o kodzie 19 12 12 frakcja poniżej 80 mm ulegająca biodegradacji wydzielona z odpadów 20 03 01. Ilość odpadów na rok to max. 17 000 Mg

Pyt.7. Czy Zamawiający posiada aktualną decyzję o Pozwoleniu Zintegrowanym obejmującą plac dojrzewiania ob. nr 7 a i ob. nr 7 b

Odp.7. Zamawiający posiada aktualną decyzję PZ

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Stanek

STOP PLASTIK

Wspólnie chronimy
naszą planetę!

Segregujesz - Zyskujesz!

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Konto: Santander Bank Polska S.A. nr 34 1500 1764 1217 6002 2735 0000

NIP: 886-25-88-515, Regon: 891322535, KRS: 0000005502 Kapitał Zakładowy 4 179 000,00 zł

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS

<http://www.mzuk.com.pl>

WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM