

ZP/ 1679 /2020

Wałbrzych, dnia 23.07.2020 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Obsługę serwisową przepompowni usytuowanych na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu zlokalizowanych na ul.: Beethovena 43, Beethovena 58 i Stacyjnej 19 – sumarycznie 10 obiektów technicznych, w okresach kwartalnych przez 2 cykle roczne”.

Pytanie

Pompy technologiczne: w pompowni P1 są 2 szt pomp UNILIFT. Czy w pompowni P2 również są te pompy? Jakież pompy i ile sztuk znajduje się w PO1, PWO1, PO2 – Brak DTR Jakież pompy i ile sztuk znajduje się w PS1 – DTR dotyczy szafy

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację o 5 zdjęć (stanowią załącznik do niniejszego pisma). W przypadku wątpliwości Wykonawca może dokonać wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Wojciechem Stanikowskim tel. 537 302 608. W PS1 są dwie pompy 4,9 kW każda.

PREZES ZAKŁADU

Bogdan Stanek