

Dotyczy Zadania nr 2

I. Przedmiotem zadania jest zdalna (monitorowanie) ochrona obiektów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu wraz z użyciem Grupy Interwencyjnej składającej się z co najmniej 2 osób dokonującej kontroli obiektu chronionego przynajmniej raz na dobę:

1. Obiekty bazy sprzętowej MZUK przy ul. Kolejowej 4 i placu magazynowego ul. Lubelska,
2. Obiekt składający się z kaplicy, prosektorium i pomieszczeń socjalnych na terenie cmentarza przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu,
3. Obiekt kaplicy na terenie cmentarza przy ul. Cmentarnej w Wałbrzychu,
4. Obiekt kaplicy na terenie cmentarza przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu,
5. Sklep Zakładu Pogrzebowego w Wałbrzychu ul. Chrobrego 27.

II. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia pełnej ochrony poprzez wykonanie czynności:

1. Wykonawca z dniem 1.12.2018 r do 30.04.2019 r. będzie monitorował system sygnalizacji włamania i napadu obiektów wymienionych.
2. Po otrzymaniu sygnału o włamaniu lub napadzie Wykonawca natychmiast wyśle Grupę Interwencyjną. Maksymalny czas dojazdu w godz. 19:00 – 6:00 – 8 min, a w godz. 6:00 – 19:00 - 15 min.
3. W przypadku stwierdzenia na chronionym obiekcie osób trzecich Wykonawca natychmiast podejmie wszelkie możliwe, zgodne z prawem działania w celu ujęcia i usunięcia w/w osób z chronionego obiektu.
4. Po włamaniu lub jego próbie podjęcia fizycznego, czynnego nadzorowania obiektu do czasu przybycia osoby upoważnionej lub odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego.
5. W przypadku stwierdzenia szkody:
 - powiadomienie osoby odpowiedzialnej Zamawiającego
 - powiadomienie Policji, Straży Pożarnej
6. Ochrona w/w obiektów będzie miała miejsce w każdy dzień trwania umowy przez całą dobę.

III. Wykonawca wyposaży na czas realizacji zamówienia wszystkie obiekty wymienione w punkcie I w nowy zintegrowany system alarmowy i włączy go do systemu monitorowania w dniu przejęcia ochrony. Wykonawca ma obowiązek zapoznać pracowników poszczególnych obiektów z zasadami jego użytkowania. Po zakończeniu umowy Wykonawca zdemontuje urządzenia, które przez cały czas trwania umowy będą własnością Wykonawcy. Wykonawca raz w miesiącu będzie wykonywał konserwację systemu alarmowego. W przypadku wadliwego działania podzespołów systemu alarmowego Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterek na własny koszt. Do czasu usunięcia zaistniałej awarii Wykonawca zobowiązany jest wystawić ochronę fizyczną na obiekcie/obiektach, na których wystąpiła awaria. Obiekty wymienione w punkcie I.2 niniejszego załącznika muszą posiadać klawiaturę do uzbrojenia/rozbrojenia alarmu przy dwóch wejściach do prosektorium. Pozostałe obiekty wymienione w punkcie I wymagają po jednym układzie monitorowania. Dodatkowo Wykonawca wyposaży Sklep Zakładu Pogrzebowego, o którym mowa w pkt I, w dwa urządzenia antynapadowe bezprzewodowe do współpracy z nowym zintegrowanym systemem alarmowym. Ponadto obiekty zlokalizowane przy ul. Kolejowej 4 i sklep Zakładu Pogrzebowego są wyposażone w system telewizji przemysłowej w tym: rejestrator szt.1, monitor szt.1, kamery zewnętrzne szt.8, kamera wewnętrzna szt.1 (sklep Zakładu Pogrzebowego) oraz instalacja alarmowa (budynek administracyjny ul. Kolejowa 4). W/w system jak również nowa instalacja alarmowa są własnością Spółki.

IV. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć ochraniające obiekty w zintegrowany system alarmowy, w skład którego wchodzi co najmniej:

1. Dla obiektu: kaplica, prosekatorium, pomieszczenie socjalne na terenie cmentarza przy ul. Żeromskiego – 1 centrala alarmowa, 2 klawiatury, min. 3 czujniki ruchu, min. 4 kontaktrony na drzwiach, min. 2 czujniki dymu
2. Dla obiektu kaplicy na terenie cmentarza przy ul. Cmentarnej – 1 centrala alarmowa z nadajnikiem, min. 6 czujników ruchu
3. Dla obiektu kaplicy na terenie cmentarza przy ul. Moniuszki – 1 centrala alarmowa z nadajnikiem, min. 6 czujników ruchu
4. Dla Sklepu Zakładu Pogrzebowego – 1 centrala alarmowa z nadajnikiem, min. 6 czujników ruchu
5. Dla obiektu przy ul. Kolejowej 4 – 1 centrala alarmowa z nadajnikiem, min. 8 czujników ruchu

Sygnaly wysłane przez nadajniki z ochrańnianych obiektów powinny trafić do systemu Wykonawcy i spowodować wysłanie grupy interwencyjnej.

Czujniki ruchu umieszczone zostaną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wałbrzych, r.
(miejsowość i data)

(upoważniony przedstawiciel)