



Obiekt o kubaturze $< 1000 \text{ m}^3$, w którym nie występuje zagrożenie wybuchem, nie wymaga opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III.

Liczba kondygnacji: 2.

Wysokość obiektu: $< 12 \text{ m}$.

Grupa wysokości: budynek niski.

Konstrukcja kontener z blachy stalowej wypełnionej wełną mineralną od wewnątrz płyty gipsowo-kartonowe, schody zewnętrzne stalowe, jednobiegowe.

Instalacje: elektroenergetyczna, wodnokanalizacyjna, ogrzewanie elektryczne.
Główny wyłącznik prądu na zewnątrz przy ścianie od strony linii technologicznej segregacji odpadów:

